

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ04.В.00245
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639177
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Рехау Продукцион".

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: РФ, 140145, Московская область, Раменский район, д. Трошково, 36 км Егорьевского шоссе, стр. 2. ОГРН: 1027709022142. Телефон (495) 544-55-14, факс (495) 544-55-14.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Рехау Продукцион".

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: РФ, 140145, Московская область, Раменский район, д. Трошково, 36 км Егорьевского шоссе, стр. 2. ОГРН: 1027709022142. Телефон (495) 544-55-14, факс (495) 544-55-14.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профили поливинилхлоридные белые систем "RENAU" для оконных и дверных блоков.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Глава 3, статья 13, п. п. 5, 6, 7, 9, 10 (см. Приложение № 0075779)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3916 20 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(ОС Академия ГПС МЧС России; атт. №ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010 г.); отчет по сертификационным испытаниям № 59/СТР – 2010 от 05.07.2010 г.(ИЦ «Антип» ООО «НПФ «Антип»; атт. № ССПБ.RU.ИН.102 от 23.04.2009 г.).

акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 285/ТР-2010 от 09.06.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат на систему менеджмента качества по ISO 9001:2008 рег.№ 12 100 36321 TMS до 09.07.2012 (TUV SUD Managment Service GmbH)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.07.2010 по 05.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Р.Г. Акперов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ04.В.00245 (обязательная сертификация)

ТР **0075779**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 метод 2	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	группа горючести Г2
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожаных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	умеренногорючие (Г2)
Воспламеняемость	умеренновоспламеняемые (В2)
Дымообразующая способность	с высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Г. Акперов

Р.Г. Акперов